


NOTA INTEGRATIVA RIGUARDO LE TUBAZIONI IN GHISA

Si comunica che per quanto concerne le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto il riferimento "Giunti su Tubazioni a profilo divergente" da adottare in conformità alla norme EN 681-1 e UNI 9163 è da intendersi che comprenda ovviamente anche una soluzione "equivalente" purché soddisfi la classe di pressione richiesta.

Per quanto riguarda la lunghezza unitaria delle tubazioni nei tratti rettilinei, richieste nei documenti di gara da 6 m, è ammessa la loro sostituzione con barre di lunghezze unitarie di 5 e/o 5,5 m prodotte in conformità alla norma EN 545.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Scarabotto Michele)
Michele Scarabotto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Michele Scarabotto)



S.A.N. s.p.a. - Macerata
24 LUG. 2009
Protocollo n. 909